



UWAGI:

1.Przewód światłowodowy z puszki przelotowej do BPD prowadzić w korycie kablowym PCV 60x40.

Legenda:

BPD - budynkowy punkt dystrybucyjny

	BRANŻA	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektował:	Elektryczna	inż. Stanisław Hamara	TO-II/63861/18/76		12.2008
Opracował:	Elektryczna	mgr inż. Piotr Hamara			Faza: P.B
Opracował:	Elektryczna				
Sprawdził:	Elektryczna				Nr rys. 8
					Strona:
Zakład Usługowo-Projektowy "BPT"		Treść: Plan instalacji wewnętrznej światłowodowej - magazyn - nr 14			
Stanisław Hamara					
ul. Piłkarska 16					
43-200 Częstochowa					