

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego - grupa E (dawniej Gz 50) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, o ciśnieniu nie mniejszym niż 50 kPa.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09123000-7 - Gaz ziemny,
65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi,
65210000-8 – Przesył Gazu
3. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 roku poz. 220 tekst jednolity) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
4. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 24 miesięcy na poziomie:
ok. 922.000,00 m³ / na 2 lata
10.142.000,00 kWh przy współczynniku konwersji 11,000 [kWh/ m³]

UWAGA! Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.

Zamawiający deklaruje odbiór paliwa gazowego wg poniższego zestawienia.

UWAGA! Podane ilości są ilościami orientacyjnymi:

Zużycie gazu w ciągu jednego roku z rozbiorem na poszczególne miesiące			moc zamówienia	układ pomiarowy	urządzenia gazowe / ilość
styczeń	76.000 m ³	836.000 kWh	170 m ³ / h z możliwo- ścią rozszerze- nia do 300 m ³ / h	gazomierz rotorowy G65, przelicznik, urządzenie do telemetrycznego przekazywania danych	palnik do kotła c.o. o mocy 460 kW – 2 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 300 kW – 2 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 130 kW – 1 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 390 kW – 2 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 140 kW – 1 szt. kuchnia gazowa o mocy 42 kW – 1 szt. patelnia gazowa o mocy 23 kW – 1 szt. kocioł warzelny gazowy o mocy 21 kW – 1 szt. planowany zakup dodatkowo: kocioł warzelny gazowy o mocy ok. 21 kW - 2 szt.
luty	71.000 m ³	781.000 kWh			
marzec	70.000 m ³	770.000 kWh			
kwiecień	34.000 m ³	374.000 kWh			
maj	18.000 m ³	198.000 kWh			
czerwiec	9.000 m ³	99.000 kWh			
lipiec	7.000 m ³	77.000 kWh			
sierpień	6.000 m ³	66.000 kWh			
wrzesień	14.000 m ³	154.000 kWh			
październik	40.000 m ³	440.000 kWh			
listopad	50.000 m ³	550.000 kWh			
grudzień	66.000 m ³	726.000 kWh			
SUMA: ROK	461.000 m³	5.071.000,00 kWh		Dotychczasowa taryfa – W6A	

5. Dostarczony gaz ziemny będzie spożytkowany na potrzeby własne, do celów grzewczych tj. w celu ogrzewania pomieszczeń w budynkach Centralnej Szkoły PSP, w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Centralnej Szkoły PSP, oraz w celu zasilenia urządzeń gastronomicznych przygotowujących potrawy na potrzeby Centralnej Szkoły PSP.
6. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układu pomiarowego należącego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
7. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.