

**Zadanie II:****Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole PSP na potrzeby eksploatacji budynku przy ul. Artyleryjskiej 1****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do budynku Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do odbiorcy – Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych na działce nr 1/11 w Częstochowie, ul. Artyleryjska 1

Lp.	Podstawowe dane	Częstochowa, ul. Artyleryjska 1 , działka nr 1/11
1	Tytuł prawny do nieruchomości	Trwały zarząd
2	Rodzaj przyłącza	Linia kablowa YAKY 4x120 mm <sup>2</sup> ze złącza nr ZZP/WG zlokalizowanego na elewacji budynku stacja rozdzielcza 1-S111/15 kV ze stacji transformatorowej przy ul. Oficerskiej
3	Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności	Zaciski na wyjściu ze złącza w kierunku odbiorcy
4	Planowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy	Ok. 20 000 kWh
5	Ilość punktów poboru	1
6	Taryfa	G11
7	Napięcie zasilania	230/400 V
8	Oczekiwana moc przyłączeniowa	72 kW
9	Moc umowna	72 kW
10	Układ pomiarowo-rozliczeniowy	Półpośredni, pomiar na napięciu 0,4kV, Zabezpieczenie przedlicznikowe I=3x40A Stopień skompresowania mocy biernej $\text{tg } \varphi = 0,4$

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej, zawarte w formularzu cenowym powinny uwzględniać ewentualne upusty cenowe i być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, nie większymi od cen ustalonych w aktualnie obowiązującej , zatwierdzonej przez Wykonawcę (sprzedawcę) Taryfie sprzedawcy dla danej grupy taryfowej i mogą w okresie wykonywania zamówienia ulec zmianie tylko w przypadku zmiany Taryfy.

Sprzedawca winien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji, odpowiednim do przesyłu tej energii do obiektów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Artyleryjska 1. Umowa winna być ważna, przynajmniej na czas związania umową sprzedaży energii z kupującą tj. Centralną Szkołą PSP w Częstochowie)

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) i Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o jakości spełniającej wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych (przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm), w szczególności energii przeznaczonej do oświetlenia wewnątrz budynków i terenu wokół budynków oraz zasilania urządzeń zainstalowanych w obiekcie, w szczególności urządzeń biurowych.